

Informacja Komisji Rewizyjnej  
po przeprowadzonej kontroli w MZWiK

W związku z przeprowadzoną w dniu 8 kwietnia br. kontrolą w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie oraz po zapoznaniu się z protokołem kontroli problemowej przeprowadzonej w MZWiK przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Ochrony Środowiska i Głównego specjalistę ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Sławkowa, biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone przez kontrolującego na spotkaniu w dniu 24 kwietnia br. Komisji Rewizyjnej, zwracam szczególną uwagę na następujące kwestie:

- niezbędne jest usprawnienie odbioru ścieków z przydomowych zbiorników ściekowych,
- należy rozważyć zlecenie utrzymania zimowego wykonawcom zewnętrznym, gdyż zaangażowanie sprzętu zakładu w akcję „Zima” powoduje wydłużenie czasu odbioru ścieków ze zbiorników mieszkańców,
- niezbędne jest zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami wodociągowo-kanalizacyjnymi i wybranych zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
- konieczne jest usprawnienie funkcjonowania magazynu zakładu i procesu zakupów materiałowych,
- należy rozważyć przeprowadzenie inwentaryzacji sieci wodociągowej z weryfikacją jej stanu technicznego w celu ustalenia harmonogramu prac modernizacyjnych zmierzających do dalszego obniżenia ilości zużywanej wody, a nieobjętej sprzedażą,
- należy opracować plan działań konserwacyjnych na oczyszczalniach i stacji pomp ujęcia wody,
- należy rozważyć wprowadzenie elastycznych zakresów czynności pracowników w celu bardziej efektywnego zaangażowania ich do wykonywania prac w utrzymaniu wodociągów, usług kanalizacyjnych czy też w dziedzinach gospodarki komunalnej,
- konieczne jest przeprowadzenie analizy wielkości kadry zakładu czy nie występuje nadmierne zatrudnienie podwyższające koszty działalności.

