


24/08/03/W1Y

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



41-260 Sławków
ul. Okradzionowska 29B

NIP 629-10-35-407
REGON 272853795

tel. +48 32 29 31 420 kom. 517 326 370 e-mail: biuro@mzwik.slawkow.pl
fax +48 32 29 31 420

<http://www.mzwik.slawkow.pl>

MZWIK/6069/2019

Sławków, 06.05.2019r.

„MAXTOP” Sp.z.o.o
ul. Fabryczna 10
41-260 Sławków

Warunki wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr. 6069 w Sławkowie.

1. Miejscem włączenia się do wodociągu jest rurociąg stalowy \varnothing 150 biegnący w ul. Fabrycznej lub rurociąg PE \varnothing 63 zasilający działkę nr. 2121/36. W tym przypadku, przy podanym zapotrzebowaniu w wodę rzędu 180m^3 na miesiąc, konieczna jest wymiana w/w rurociągu PE \varnothing 63 na rurociąg PE \varnothing 150, który zapewni rzędową wydajność.
2. Studnia wodomierzowa umieszczona na terenie działki nr. 6069 w odległości nie większej niż 3 m od granicy działki. Studnia wodomierzowa szczelna o średnicy min. 1000, która zapewni możliwość montażu wodomierza zespolonego DN80 wraz z niezbędną armaturą.
3. Ułożenie rurociągu pod jezdnią drogi na działce nr 37894 należy wykonać metodą przecisku, bez naruszenia powierzchni drogi.
4. W rejonie działki nr. 6069 jest brak kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej.
5. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego, stanowiący odrębną dokumentację techniczną należy uzgodnić z naszym zakładem.
6. Jeden egzemplarz projektu wraz ze zleceniem na wykonanie przyłącza należy złożyć w siedzibie MZWIK Sławków.
7. Koszty wykonania przyłącza ponosi inwestor.
8. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego inwestor zobowiązuje się wykonać inwentaryzację przyłączy w formie cyfrowej (plik w formacie „dgn” – układ 2000).
9. Nadzór techniczny nad wykonaniem instalacji przyłączeniowej pełni MZWIK Sławków.
Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty wydania.

Mistrz d/s Technicznych

mgr inż. Zbigniew Śliwiński

Z upoważnienia Kierownika
Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji