

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – zwana dalej kpa, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2 i 3, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1029 ze zm.) – zwaną dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 34b i pkt 37b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), na wniosek złożony w dniu 17.10.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełniony w dniu 27.10.2022 r., 6.12.2022 r., 14.12.2022 r., 24.01.2023 r. oraz w dniu 14.02.2023 r., przez Panią Iwonę Majewską – Durjasz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKOID Iwona Majewska – Durjasz z siedzibą w Katowicach [40-302], przy ul. H. Le Ronda 76 – pełnomocnika firmy POLSKI GAZ S.A., z siedzibą przy ul. Stawki 40 w Warszawie [01-040], Oddział Terminal Przeladunkowy PG S.A., 41-217 Sosnowiec, Kolonia Wągródka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa instalacji do przeladunku oleju napędowego na terenie istniejącego Terminalu Przeladunkowego Gazu Polskiego Polski Gaz S.A.*” oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach

### postanawiam

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „*Budowa instalacji do przeladunku oleju napędowego na terenie istniejącego Terminalu Przeladunkowego Gazu Polskiego Polski Gaz S.A.*”.
2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie art. 66 ust. 1 pkt 1-9 oraz pkt 11-20, ust. 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy ooś:
  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:
    - 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
      - a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
      - b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
      - c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z fazy realizacji i eksploatacji lub użytkowania planowanego przedsięwzięcia,

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r. <span style="float: right;">Strona 1 z 13</span>

- d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
  - e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,
  - f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  - g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
- 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
- a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie *ustawy* z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej *ustawy*,
  - b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
- 2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;
- 2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
- 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
- 3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
- 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
- 5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:
- a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  - b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska – wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.
Strona 2 z 13	



i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

- a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  - b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz,
  - c) dobra materialne,
  - d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  - e) formy *ochrony przyrody*, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody*, w tym na cele i przedmiot *ochrony* obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,
  - f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,
  - g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;
- 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a;
- 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
- a) istnienia przedsięwzięcia,
  - b) wykorzystywania zasobów środowiska,
  - c) emisji;
- 9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 *ustawy* z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody*, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
- 11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 *ustawy* z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska*;
- 11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
- 11b) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 *ustawy* z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*, jeżeli przedsięwzięcie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej *ustawy*;

- 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w *ustawie* z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;
  - 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
  - 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  - 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
  - 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 *ustawy* z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie;
  - 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
  - 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
  - 19) datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów;
  - 19a) oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;
  - 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
- 1b. Przy porównaniu wariantów uwzględnia się wpływ na środowisko w związku:
- 1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  - 2) z gospodarką odpadami;
  - 3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji.
- 1c. W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis elementów przyrodniczych środowiska, wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz inne dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-2b, powinny zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
- 2a. W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.
Strona 4 z 13	



na ustalenie czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia.

- 2b. Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego lub inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nielinowym charakterze, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.
3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego.
5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.
6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.
7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać informacje o środowisku wynikające ze strategicznej *oceny oddziaływania na środowisko*, istotne z punktu widzenia danego przedsięwzięcia.

### Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym do Urzędu Miasta Sławkowa w dniu 17.10.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionym w dniach (daty wpływu do tut. urzędu) 27.10.2022 r., 6.12.2022 r., 14.12.2022 r., 24.01.2023 r. oraz w dniu 14.02.2023 r., przedsiębiorstwo POLSKI GAZ S.A., z siedzibą przy ul. Stawki 40 w Warszawie [01-040], Oddział Terminal Przeladunkowy PG S.A., 41-217 Sosnowiec, Kolonia Wągródka, reprezentowane przez pełnomocnika Panią Iwonę Majewską – Durjasz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKOID Iwona Majewska – Durjasz z siedzibą w Katowicach [40-302], przy ul. H. Le Ronda 76 – pełnomocnika firmy POLSKI GAZ S.A., wystąpiło w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Budowa instalacji do przeladunku oleju napędowego na terenie istniejącego Terminalu Przeladunkowego Gazu Płynnego Polski Gaz S.A.*”.

Przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane:

§ 3 ust. 1 pkt 34 lit. b – instalacje do dystrybucji produktów naftowych;

§ 3 ust. 1 pkt 37 lit. b – instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych;

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r. <span style="float: right;">Strona 5 z 13</span>



Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a, 6 i ust. 2 ustawy ooś do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie,
- mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1,
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Ponadto stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W myśl art. 63 ust. 1 oraz 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1,
- po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej (o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne).

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Burmistrz Miasta Sławkowa. Tutejszy organ zawiadomieniem - obwieszczeniem z dnia 2 stycznia 2023 r., znak: OSGO.6220.9.2022, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jednocześnie powiadomił o konieczności wystąpienia Burmistrza Miasta Sławkowa do organów opiniujących, wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy ooś, w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Poinformowano również strony postępowania (na podstawie art. 10 kpa) o możliwości ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania, możliwości przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe i działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Miasta Sławkowa wnioskiem z dnia 10 marca 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach, załączając niezbędną dokumentację sprawy, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej opinią z dnia 27 marca 2023 roku (data wpływu do tut. organu), znak: NS.ZNS.9027.17.1.182.1102.13.2023, stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.



i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko wskazując na art. 66 ustawy ooś. We wnioskach wyrażonych w opinii organ wskazał na skalę i zakres inwestycji polegającej na budowie instalacji do przeładunku oleju napędowego na terenie istniejącego Terminalu Przeładunkowego Gazu Płynnego Polski Gaz S.A., która będzie źródłem odpadów, zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz spowoduje emisję hałasu. Wśród emisji wymienił niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie realizacji inwestycji. Wskazał, że taka emisja będzie wiązała się z ruchem samochodów dowożących elementy instalacji, urządzenia i materiały budowlane oraz pracą urządzeń budowlanych. Do uwalnianych w tej fazie realizacji inwestycji zanieczyszczeń zaliczył substancje tj.: tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji przedsięwzięcia następować będzie w czasie załadunku cystern – powietrze z wewnętrznej przestrzeni cysterny wypychane będzie poprzez otwarty właz zewnętrzny. Wraz z wypychanym powietrzem do atmosfery emitowane będą opary przepompowanego paliwa. Emisja towarzyszyć będzie również procesowi rozładunku urządzeń NO (załadunkowych i rozładunkowych) z cystern. Zanieczyszczeniami emitowanymi do atmosfery, w związku z tym procesem, będą węglowodory alifatyczne oraz węglowodory aromatyczne.

Organ wskazał również na emisję hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia, związaną z procesem technologicznym (wykonywaniem prac ziemnych i budowlanych), jak i transportem – ruchem ciężkich pojazdów obsługujących budowę tj. koparka kołowa, agregat sprężarkowy, ładowarka kołowa oraz młot udarowy. Na etapie eksploatacji źródłami hałasu będą: przetaczanie składu cystern kolejowych do miejsc rozładunku i załadunku (źródło liniowe), praca układu pompowego podczas przepompowania paliwa (źródło kubaturowe) oraz czynności związane z przełączeniem cystern do instalacji paliwowej (źródła punktowe).

Wśród odpadów, które będą powstawały na etapie realizacji inwestycji organ wymienił odpady inne niż niebezpieczne tj.: odpady spawalnicze, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania wielomateriałowe, żelazo i stal, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, niesegregowane (zmieszane odpady komunalne). Odpady powstające w trakcie budowy będą magazynowane w wyznaczonym do tego miejscu. Masy ziemne powstałe w trakcie wykopów magazynowane będą na powierzchni terenu, a następnie wykorzystywane do zasypywania wykopów, nadmiar mas ziemnych stanowić będzie odpad. Odpady będą przekazywane do odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje odpadów: odpady inne niż niebezpieczne – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, mieszaniny metali, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady niebezpieczne – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty. Odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji będą wstępnie gromadzone w szczelnie zamykanych pojemnikach. Odpady niebezpieczne gromadzone będą czasowo w specjalnych do tego celu przystosowanych pojemnikach lub zamykanych beczkach ustawionych w zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych miejscach. Zarówno odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne, będą odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r. <span style="float: right;">Strona 7 z 13</span>



Organ wskazał także, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 319 m w kierunku południowym oraz ok. 500-700 m w kierunku północnym od planowanego przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznał, biorąc pod uwagę zakres i skalę inwestycji oraz to, że jej realizacja będzie źródłem zwiększonej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisji hałasu oraz będzie źródłem powstawania odpadów, a także uwzględniając fakt, że planowa instalacja będzie należała do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania na środowisko, a także by ocenić potencjalne skutki środowiskowe, społeczne i zdrowotne planowanej instalacji konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, postanowieniem z dnia 2 maja 2023 roku (data wpływu do tut. urzędu), znak: WOOŚ.4220.156.2023.WG.1, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. We wnioskach wskazał, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją niezorganizowaną wynikającą z pracy sprzętu oraz maszyn budowlanych przygotowujących teren pod budowę, a także związana będzie z pracami budowlanymi. Powstały w trakcie prowadzenia prac ziemnych materiał może stanowić źródło emisji pyłu do powietrza jednak, aby ograniczyć emisję pyłu przewiduje się zraszanie materiałów budowlanych sypkich i pyłących. Oddziaływanie w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi będzie miało charakter lokalny, będzie się również charakteryzować dużą zmiennością w czasie i przestrzeni, a w/w uciążliwości, ograniczone do terenu planowanej inwestycji, będą miały charakter krótkotrwały i ustaną wraz zakończeniem prac budowlanych. W fazie eksploatacji przewiduje się jedynie emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w czasie załadunku cystern – powietrze z wewnętrznej przestrzeni cysterny wypychane będzie poprzez otwarty właz na zewnątrz. Wraz z wypychanym powietrzem do atmosfery emitowane będą opary przepompowywanego paliwa. Emisja towarzyszyć będzie również procesowi rozłączania urządzeń NO (załadunkowych i rozładunkowych) z cysterną – przyjęto, że wielkość emisji odpowiadająca rozłączeniu cysterny z urządzeniem NO wynosić będzie maksymalnie 50 g/rozłączenie. Zaznaczył, zgodnie z założeniami inwestora, że nie przewiduje się przeładunku paliwa do autocystern oraz nie przewiduje się możliwości załadunku cystern samochodowych, a tym samym nie będzie emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów samochodowych. Ponadto emisja związana z przeładunkiem oleju napędowego kumulować będzie się jedynie wokół emitorów tj. w rejonie torowiska. Wielkość emisji substancji zanieczyszczających nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu.

Organ opiniujący wskazał, że w bezpośrednim otoczeniu projektowanej inwestycji nie ma obszarów i obiektów chronionych przed oddziaływaniem akustycznym. Wskazał również, że na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu związana będzie zarówno z procesem technologicznym (wykonywaniem prac ziemnych i budowlanych), jak i z transportem tj. ruchem ciężkich pojazdów obsługujących budowę. Prace budowlane będące źródłem wysokiego poziomu hałasu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Zaznaczył, że hałas powstający na etapie budowy będzie hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. W przypadku emisji hałasu na etapie eksploatacji zasięg oddziaływania akustycznego ograniczy się do terenów bezpośrednio sąsiadujących ze źródłami hałasu niepodlegającymi ochronie przed oddziaływaniem akustycznym. Immisja hałasu na tereny zabudowy mieszkaniowej

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.
Strona 8 z 13	



jednorodzinnej nie będzie źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia i nocy.

Według organu opiniującego etap budowy instalacji, biorąc pod uwagę zakres planowanych przez Inwestora robót oraz ich odpowiednią organizację, nie spowoduje negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. W przypadku wystąpienia rozlania paliwa czy innej substancji ropopochodnej, zastosowane zostaną sorbenty, które będą na wyposażeniu placu budowy. Ponadto, ze względu na charakter przeładowywanych paliw ciekłych, w ramach budowy wykonane zostaną zabezpieczenia zapobiegające przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. W obrębie projektowanego frontu rozładunkowego i załadunkowego wykonane zostanie uszczelnienie nawierzchni terenu z odprowadzeniem wód opadowych do systemu podczyszczającego składającego się z separatora i osadnika.

Wskazał także, że w przypadku awarii (rozszczelnienia cysterny) wody opadowe kierowane będą do zbiornika awaryjnego zabezpieczając tym samym kanalizację deszczową oraz urządzenia podczyszczające przed przeciążeniem. W ramach inwestycji nie przewiduje się realizacji miejsc postojowych i parkingowych – olej napędowy dowożony i odbierany będzie jedynie cysternami kolejowymi.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem powstawania odpadów będą prace budowlane i montażowe. Odpady z grupy 15 oraz 17 będą magazynowane w pojemnikach typu big-bag bądź w kontenerach, w wyznaczonym miejscu na granicy terenu inwestora. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstałe odpady będą okresowo, w sposób selektywny, magazynowane w oddzielnych szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane odpowiednim jednostkom uprawnionym do neutralizacji i unieszkodliwiania odpadów. Organ opiniujący uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującym przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Organ opiniujący we wnioskach wskazał, iż zakres planowanych działań nie wpłynie znacząco na stan jakości środowiska. Ze względu na charakter oraz odległości ok. 800 m od najbliższej położonego obszaru Natura 2000 Dolina Białej Przemszy PLH240038 przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

W podsumowaniu wniosków RDOŚ uznał, że oddziaływanie niniejszego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, a ze względu na ilość substancji niebezpiecznych możliwej do zmagazynowania zakład został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Organ stwierdził, że ryzyko katastrofy budowlanej jest niewielkie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 2 sierpnia 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu – 9 sierpnia 2023 r.), znak: GL.ZZŚ.2.4901.68.2023.TH RKW-2023-13679, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

We wnioskach wyrażonych w opinii wskazał, że analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Biała Przemsza od Dębiesznicy do ujścia o kodzie: PLRW20000321289 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o numerze PLGW2000130. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 3000). Organ opiniujący określił jednak warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które należy

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.



uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wśród warunków wymienił m.in.: zabezpieczenie przed przedostawaniem się do wód powierzchniowych i podziemnych substancji zanieczyszczających np. poprzez zastosowanie sorbentów w przypadku wycieku paliwa lub oleju (po ich wykorzystaniu, przekazanie ich wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia). Miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych powinno być utwardzone, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i do wód. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt powinien zostać wybrany i przekazany do neutralizacji uprawnionym podmiotom. Prace odwodnieniowe wykopów, według organu opiniującego, winny być prowadzone bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, a czas ich odwodnienia ograniczony do minimum – takie działania należy prowadzić jedynie w obrębie działek inwestora z zachowaniem niezaburzonych stosunków wodnych na gruntach sąsiednich. W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 389 ustawy *Prawo wodne* wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4. Ponadto należy dbać o to, aby odprowadzane wody opadowe i roztopowe spełniały normy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Burmistrz Miasta Sławkowa zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 14 sierpnia 2023 r. zawiadomił Strony postępowania o wyrażeniu w/w opinii przez organy opiniujące tj. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym zawiadomieniem-obwieszczeniem poinformował o możliwości zapoznania się przez zainteresowane Strony z materiałem zebrany w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Miasta Sławkowa wnikliwie przeanalizował kartę informacyjną w/w przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz przedłożonymi uzupełnieniami karty informacyjnej przedsięwzięcia. Przeanalizował także opinie wydane przez właściwe organy opiniujące.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia planowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji do przeładunku oleju napędowego na terenie istniejącego Terminalu Przeładunkowego Gazu Płynnego Polski Gaz S.A. Teren planowanego do realizacji przedsięwzięcia objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławkowa dla obszaru Groniec. Zgodnie z ww. obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr L/343/06 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl., Nr 43 poz. 1191 z dnia 5 kwietnia 2006 r.) działki ewidencyjne o nr: 715/4, 732/1, 729/6, 729/5, 729/4, 729/3, 729/8, 729/10, 730/7, 730/9, 730/11, 730/13, 734, 735, 733/1, 733/2, 732/2, 733/5, 733/6, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 767 (obręb Niwa) oraz działki o ewidencyjnej o nr. 3 i 5/1 (obręb Burki) oznaczone są na rysunku planu symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Teren planowanej inwestycji graniczy:

- od strony północnej: bezpośrednio za ogrodzeniem tereny leśne, dalej jednorodzinne budynki mieszkalne oraz sklep spożywczy w dzielnicy Cieśle (w odległości ok. 500-700 m),

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.



- od strony południowej: bezpośrednio za ogrodzeniem tereny leśne oraz jednorodzinne budynki mieszkalne w dzielnicy Burki (w odległości ok. 319 m),
- od strony zachodniej: bezpośrednio za ogrodzeniem tereny leśne oraz droga dojazdowa do zakładu,
- od strony wschodniej: bezpośrednio za ogrodzeniem tereny leśne,
- Zespół Terminali Przeładunkowych „Sławków Południowy LHS” w tym: POLZUG POLSKA S.A., Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach, Baza Przeładunkowa Rudy PHS o/Huta Katowice, Kopalnia Piasku Podszkawkowego „Maczki Bór” (w odległości ok. 570 m od ogrodzenia),
- Rozlewnia Gazu Płynnego AmeriGas Polska w Sławkowie (w odległości ok. 570 m).

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 319 m w dzielnicy Burki.

Powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi ok. 11335 m<sup>2</sup>, z czego ok. 680 m<sup>2</sup> stanowi front rozładunkowy cystern, ok. 768 m<sup>2</sup> front załadunkowy cystern, ok. 45 m<sup>2</sup> pompownia, ok. 200 m<sup>2</sup> zbiornik retencyjny. Pozostały teren o powierzchni ok. 9642 m<sup>2</sup> obejmuje trasy przejścia instalacji oleju napędowego (instalacja naziemna), instalacji kanalizacji deszczowej i sygnalizacyjnej (instalacja podziemna).

Inwestycja będzie polegała na budowie instalacji do przeładunku oleju napędowego z cystern kolejowych normalnotorowych do cystern kolejowych szerokotorowych. Sama instalacja do przeładunku oleju napędowego zostanie zlokalizowana we wschodniej części istniejącego terminala. Inwestor planuje budowę 5 stanowisk rozładunkowych oraz 6 stanowisk załadunkowych. Na potrzeby inwestycji wykorzystane zostaną istniejące bocznice kolejowe (normalno- i szerokotorowa), wzdłuż których powstaną fronty rozładunkowe i załadunkowe oleju napędowego. Oba fronty zostaną połączone rurociągiem, na którym zostanie zainstalowana przepompownia. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie infrastruktura towarzysząca w postaci czujników pomiarowych i sygnalizacyjnych oraz wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Ponadto zostanie również rozbudowana istniejąca hydrantowa instalacja wody ppoż. Planowane przedsięwzięcie umożliwiające przepompowywanie oleju napędowego z cystern normalnotorowych na szerokotorowe, obsługiwać będzie pojazdy szynowe poruszające się po torowisku, w związku z tym inwestycja nie będzie związana ze stałym ruchem pojazdów, dlatego też nie wymaga budowy dodatkowych dróg dojazdowych. Instalacja do przeładunku oleju napędowego stanowić będzie odrębne urządzenia i nie będzie technologicznie powiązana z instalacją do przeładunku gazu. Inwestor planuje korzystać m.in. z istniejących elementów infrastruktury towarzyszącej – przyłącza wodociągowego.

W związku z powyższym prace wykonywane, najpierw na etapie budowy, a następnie w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, a także źródłem odpadów. Zgodnie z wyjaśnieniami Przedsiębiorcy oraz przytoczonymi wyżej wnioskami organów opiniujących hałas ograniczony zostanie do możliwego minimum, a wszelkie prace związane z budową przedmiotowego przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby jego wartości graniczne nie były przekraczane. Mimo to uciążliwości związane z emisją hałasu będą występowały okresowo i krótkotrwale w związku z pracami budowlanymi podczas fazy realizacji inwestycji. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu związana będzie z normalnym funkcjonowaniem przedsięwzięcia - przeładunkiem oleju napędowego. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że zasięg oddziaływania akustycznego ograniczy się jedynie do terenów bezpośrednio sąsiadujących ze źródłami hałasu, a immisja hałasu na granicy terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie będzie źródłem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. W trakcie realizacji budowy będą występowały również emisje zanieczyszczeń

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.



do powietrza wyszczególnione przez Inwestora w KIP oraz przytoczonej w opiniach organów opiniujących, a także we wnioskach w/w organów uwzględnionych również w niniejszym postanowieniu. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza, na etapie realizacji, będzie związana z pracami budowlanymi, pracami urządzeń budowlanych i ruchem samochodów ciężarowych dowożących elementy instalacji, urządzenia i materiały budowlane. Będzie ona krótkotrwała i ustanie po zakończeniu tej fazy. Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń będzie występować w czasie załadunku cystern oraz podczas procesu rozładunku urządzeń NO (załadunkowych i rozładunkowych) z cysterną. Zgodnie z założeniami projektowymi nie przewiduje się przeładunku paliwa do autocystern oraz do cystern samochodowych, stąd pracy instalacji nie będzie towarzyszyć emisja zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów samochodowych. Inwestor określił również rodzaje odpadów oraz ścieków, które powstawać będą w trakcie realizacji inwestycji oraz w fazie eksploatacji, a także określił sposoby postępowania z nimi. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach PGW WP wskazał na konieczność zastosowań mających na celu ograniczenie w/w emisji wyszczególnionych w niniejszym postanowieniu.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się, co prawda poza obszarem oddziaływania przedsięwzięć, jednak położona jest w odległości ok. 319 m od przedmiotowej inwestycji i przewidywany hałas oraz inne w/w emisje mogą stanowić źródło konfliktu społecznego. Ponadto emisje hałasu oraz innych zanieczyszczeń emitowanych przez różne podmioty prowadzące działalność na terenie działek przemysłowych przy ul. Groniec 1 w Sławkowie są źródłem częstych konfliktów społecznych z lokalnymi mieszkańcami. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Sławkowa postanowił przychylić się do opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, który wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, emisję hałasu, emisję odpadów oraz fakt, że planowana inwestycja będzie należała do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii. Ponadto Organ uważa, że podczas przygotowywania raportu należy także wziąć pod uwagę wskazania wymienione przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wymienione w uzasadnieniu niniejszego postanowienia.

Biorąc po uwagę powyższe, a także kierując się kryteriami i uwarunkowaniami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Miasta Sławkowa uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a także ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na potrzeby tej oceny należy sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który określi oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez Inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien zawierać elementy określone w art. 66 ustawy ooś, w tym wymogi zawarte w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, który stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien również uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

Dane o niniejszym postanowieniu włączono do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.
Strona 12 z 13	




8 ustawy ooś) oraz bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy ooś).

### Pouczenie

Stosownie do art. 63 ust. 1, w związku z art. 65 ust. 2 ustawy ooś na niniejsze postanowienie Stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do art. 127a § 1 kpa w związku z art. 144 kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej. Postanowienie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Sławkowa oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia (art. 127a § 2 kpa w związku z art. 144 kpa).



Niniejsze postanowienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sławkowa oraz na tablicach ogłoszeń przy ul. Rynek 1 oraz Łosinińska 1 w dniu 15.09.2023 r. na okres od 15.09.2023 r. do 29.09.2023 r.

#### Otrzymują:

1. Iwona Majewska-Durjasz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą **EKOID Iwona Majewska-Durjasz**  
ul. H. Le Ronda 76  
40-302 Katowice

- pełnomocnik POLSKI GAZ S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa  
Oddział Terminal Przeladunkowy PG S.A. Kolonia Wągródka, 41-217 Sosnowiec

2. Referat Spraw Obywatelskich (w miejscu)
3. a/a – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (w miejscu)

#### Do wiadomości:

1. Strony postępowania (wg wykazu w aktach)

Sporządziła: Daria Jura tel. 32 29315 52 wew.244 e-mail: djura@slawkow.pl

Postanowienie Burmistrza Miasta Sławkowa	
Numer postanowienia:	Nr 259 OSGO.6220.9.2022
Data pisma:	8.09.2023 r.

Strona 13 z 13