

40-022 Katowice
Konstantego Damrota 16
tel: 032 2518040

fax: 032 2515554

e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl

katowice.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KATOW 576/2021

URZĄD MIASTA
SŁAWKÓW

12. 10. 2021

Sygnatura protokołu	IN.II.7023.46.2021.MD
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa, adres	GMINA SŁAWKÓW. OBIEKT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UL.BROWARNA W SŁAWKOWIE, Rynek 1, 41-260 Sławków, Gmina Sławków (miejska), Powiat będziński
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców
Adres kontrolowanej działalności	Rynek 1, 41-260 Sławków, Gmina Sławków (miejska), Powiat będziński
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	- , -
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	276257558
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy
Rejestracja	Administracja samorządowa
Telefon/ fax.	32 2931552 32 2931233
Adres strony internetowej: email	slawkow.pl um@slawkow.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Rafał Adamczyk Stanowisko Burmistrz Miasta Sławków
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDAKOWANE] Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Sławków
Adres do korespondencji	Rynek1, 41-260 Sławków, Gmina Sławków (miejska), Powiat będziński
Regon	276257558
Rejestracja	Administracja samorządowa
Telefon/ fax.	32 2931552 322931233

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	08-09-2021
Data zakończenia kontroli	12-10-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	-
Okres objęty kontrolą	2020 i rok bieżący
Cel kontroli	2. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	-
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	[REDACTED]	inspektor	IN.319.2021
		Główny Specjalista	IN.319.2021
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	[REDACTED]	specjalista	IN.319.2021
Osoby uczestniczące w kontroli	-		

1. Ustalenia kontroli

W dniu 08.09.2021 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną na terenie Oczyszczalni ścieków „Browarna” ul. Browarna, 41-260 Sławków, eksploatowaną przez Gminę Sławków ul. Rynek 1, 41-260 Sławków.

Lokalizacja Zakładu:

Oczyszczalnia ścieków „Browarna” w Sławkowie posiada mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia graniczy z następującymi obiektami:

- od północy z ulicą dojazdową do ul. Browarnej, a dalej zabudową mieszkaniową,
- od południa z nieużytkami rolnymi, a następnie z rzeką Biała Przemsza oraz z zabudową mieszkaniową,
- od strony wschodniej z nieużytkami rolnymi a dalej z zabudową mieszkaniową,
- od strony zachodniej z terenami zielonymi a dalej z zabudową mieszkaniową i ul. Browarną

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 200-300m. Plan sytuacyjny z lokalizacją oczyszczalni ścieków, przedstawia **załącznik nr 1**.

Stan prawny:

Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Sławkowa nr XVII.160.2019 z dnia 30 grudnia 2020 r. i Uchwała nr XVIII.187.2020 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV.390.2018 stanowi **załącznik nr 2**.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały XXVI.254.2020; Uchwała nr XXVI.254.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków - Miedawa opublikowana w Dzienniku Urzędowym oraz Uchwała nr XXVI.254.2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków - Miedawa Podpisana przez Przewodniczącego – powyższe określają **załączniki nr 3**.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 576/2021

Nazwa aglomeracji: Sławków Miedawa. Według podanych informacji, RLM aglomeracji podana do KPOŚK za rok 2020 - 5066 (poprzednia aglomeracja obowiązywała do 31.12.2020), aktualna RLM wynosi: 2511, RLM w aglomeracji, obsługiwana przez oczyszczalnię: 2511.

W trakcie kontroli Gmina przedłożyła dodatkowo:

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon, wydane w dniu: 12.09.2019 r. przez Urząd Statystyczny w Katowicach. Numer Regon: 276257558. Zaświadczenie stanowi **załącznik nr 4.** do protokołu z kontroli;
- Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, wydana przez Urząd Skarbowy w Będzinie w dniu: 07.12.2011. NIP: 6252445199. Decyzja NIP stanowi **załącznik nr 5.** do protokołu z kontroli.

W trakcie kontroli Gmina przedłożyła wypis i wrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sławkowa dla obszaru Śródmieście, Uchwała Nr L/339/06 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 03.02.2006 r., Dziennik Urzędowy woj. Śląskiego nr 42 poz.1187 z dnia 5 kwietnia 2006 r. Stan na dzień 10.09.2021 r. Powyższe zestawienie stanowi materiał pomocny do protokołu kontroli.

W dniu 08.09.2021 r. Burmistrz Miasta Sławków nadał upoważnienie panu Dariuszowi Ludwikowskiemu do udzielania informacji i udziału w czynnościach kontrolnych oraz w oględzinach w trakcie kontroli prowadzonej przez WIOŚ. Powyższe upoważnienie stanowi **załącznik nr 6.** Dodatkowo w powyższym załączniku dołączono klauzulę RODO dla klientów WIOŚ w Katowicach.

W trakcie kontroli Przedstawiciel Spółki przedłożył oświadczenie o zgodzie na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny - **załącznik nr 7** oraz oświadczenie o zgodzie na prowadzenie kontroli poza siedzibą przedsiębiorcy - **załącznik nr 8.**

Zatrudnienie

Ilość osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Sławkowa – 85 w tym na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.) biorąc pod uwagę wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze, urzędnicze, urzędnicze oraz pomocnicze i obsługi:

- 65 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych i urzędniczych,
- 20 osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Liczba osób zatrudnionych na oczyszczalni ścieków przy ulicy Browarnej - 6 na stanowiskach operator oczyszczalni ścieków w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta Sławkowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Norma dotycząca dobowego i tygodniowego czasu pracy określona w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Sławkowa przyjętego Zarządzeniem NR RZ-65/2012 Burmistrza Miasta Sławkowa:

- dobowa 8 godzin z możliwością przedłużenia do 12 godzin,
- systemie 3-zmianowym w godz. 6⁰⁰-14⁰⁰, 14⁰⁰-22⁰⁰, 22⁰⁰-6⁰⁰,
- tygodniowa 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w równo-ważnym systemie czasu pracy.

Opis działalności Zakładu

Wykaz oraz krótki opis poszczególnych obiektów i urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków „Browarna” w Sławkowie, przedłożono w **załączniku nr 9.**

Oczyszczalnia ścieków „Browarna” oczyszcza ścieki dopływające grawitacyjnie, systemem kanalizacji sanitarnej z gminy Sławków. Według przedłożonych informacji w czasie kontroli, na teren oczyszczalni, ścieki dowożone są wyłącznie wozami asenizacyjnymi, będącymi własnością Gminy Sławków. Ilość ścieków dowiezionych w 2020 r.-11021 m³ ; ilość ścieków dowiezionych w 2021 r. do 31.08. 2021r. wynosi 8092 m³. Technologia oczyszczania ścieków, oparta jest na metodzie mechaniczno-biologicznej, gdzie między innymi zachodzi proces biologicznej defosfatacji a z komór beztlenowych mieszanina ścieków i osadu czynnego, dopływa do komór niedotlenionych (atoksycznych), gdzie zachodzą procesy denitryfikacji.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni przy ul. Browarnej, odprowadzane są wybetonowanym, utrzymanym w należyтым stanie (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) wylotem kanalizacji ogólnospławnej, do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej, zlokalizowanym na działkach o nr geod. 3994/1, 4005 k.m. 29, 4103 k.m. 30 obręb Sławków od 15 października 2014r.

Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki ściekowej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W związku z zakończeniem procesu likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z dniem 1 stycznia 2020 roku zadania i obowiązki zlikwidowanego zakładu przejął Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta w Sławkowie na podstawie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach wydanej dnia 18 grudnia 2019 r. znak: GL.ZUZ.2.421.873.2019.MS/12456 przeniesiono na wniosek Pana Rafała Adamczyka-Burmistrza Miasta Sławków, ul. Rynek, 41-260 Sławków (NIP:625-244-51-99, REGON: 276257558) na rzecz Gminy Sławków, prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Będzińskiego decyzją z dnia 16.04.2014 r., znak WŚiL.6341.2.0008.2014, zmienionej decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 18.03.2015 r., znak: WŚiL.6341.2.0007.2015, dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie, na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków „Browarna”, w ilości $Q_{\text{śrd}}=738,17 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxh}}=568,77 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{maxr}}=351193,5 \text{ m}^3/\text{rok}$. (załącznik nr...) Decyzja stała się ostateczna 31.12.2019 r. Powyższe pozwolenie udzielono na czas określony do dnia 16.04.2024 r. Powyższe decyzje stanowią **załącznik nr 10**.

Dotrzymywanie warunków i obowiązków określonych w w/w decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 16.04.2014r. na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków „Browarna” – powyższy załącznik nr 10.

Pomiar i rejestracja ilości odprowadzanych ścieków odbywa się za pomocą przepływomierza. Zakład przedłożył miesięczne zestawienie ilości ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Browarna – **załącznik nr 11**.

Średnio- dobową ilość ścieków oczyszczonych wprowadzoną do rz. Biała Przemsza w roku 2020 wyniosła $412,93 \text{ m}^3/\text{d}$, w roku bieżącym (styczeń- sierpień) wyniosła $463,42 \text{ m}^3/\text{d}$ i nie przekracza średnio- dobowej ilości ścieków określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym.

Na terenie oczyszczalni znajduje się stacja zlewna do której dowożone są ścieki własnym taborzem asenizacyjnym. Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni:

- w roku 2020 wyniosło 11021 m^3

W okresie od 01.01.2021r. do 31.08.2021r. – 8092 m^3

Zakład winien prowadzić pomiary ilości i jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika (rzeki Białej Przemszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137, pz. 984 ze zm.). w oparciu o które zostało wydane pozwolenie wodnoprawne z częstotliwością 1 raz na miesiąc, tj. 12 próbek w ciągu roku w zakresie wskaźników BZT, ChZT-cr i zawiesina ogólna w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia i po 12 próbek w ciągu roku w latach następnych, w przypadku gdy wyniki badań w pierwszym roku wykażą, że ścieki spełniają wymagane warunki pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli jedna z 4 próbek nie spełni wymaganego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek. Maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać wartości:

- BZT 25 mg/l ,

- CHZT-cr 125 mg/l

- Zawiesina ogólna 35 mg/l

Obowiązek ten realizowany jest w następujący sposób:

- w roku 2020 zakład wykonał i przedłożył 13 analiz średniodobowych ścieków oczyszczonych w zakresie ww. wskaźników zanieczyszczeń wykonanych przez laboratorium akredytowane tj. Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., 40-158 Katowice. W jednym sprawozdaniu z badań nr 3835/LB/2020 z dnia 03.02.2020r. Podczas kontroli stwierdzono przekroczenie zawartości wskaźnika zanieczyszczenia- zawiesiny ogólnej która wyniosła 42 mg/l , przy wartości dopuszczalnej 35 mg/l . W dniu 06.02.2020r. Gmina powtórzyła badanie ww. wskaźnika – raport z badań nr 6260/LB/2020 z dnia 25.02.2020r. w którym zawartość zawiesiny ogólnej wyniosła 10 mg/l przy dopuszczalnej wartości 35 mg/l . Zgodnie z par. 8 ust. 4 pkt.1 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137 pz. 984 ze zm.) – ścieki bytowe i komunalne odpowiadają wymaganym warunkom jeżeli liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości lub procentu redukcji zanieczyszczeń określonych wskaźnikami BZT5, ChZT

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

(chemicznego zapotrzebowania tlenu) i zawiesin ogólnych, nie jest większa od liczby tych próbek, która jest określona w załączniku nr 2 tj. przy wykonaniu 12 analiz – możliwe są 2 analizy niespełniające dopuszczalnych warunków. W związku z powyższym uznano, że w analizowanym okresie odprowadzane ścieki spełniły warunki pozwolenia wodnoprawnego.

- w okresie od 1.01.2021- do 30.09.2021r. zakład wykonał i przedłożył 3 analizy średniodobowe ścieków oczyszczonych w zakresie ww. wskaźników zanieczyszczeń.

Wszystkie powyższej wskazane analizy wykonane zostały przez laboratorium akredytowane Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., 40-158 Katowice. Zastosowana metodyka referencyjna analiz próbek ścieków zarówno w roku 2020 i 2021 jest zgodna z metodami referencyjnymi analiz próbek ścieków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137, pz. 984 ze zm.)

Analizy wykonane w roku 2020 i 2021 są w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do odbiornika. Analizy nie wykazały przekroczeń w stosunku do maksymalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w w/w decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 16.04.2014 r., znak WŚiL.6341.2.0008.2014 na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków „Browarna”, w ilości $Q_{\text{śrd}}=738,17 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{maxh}}=568,77 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{maxr}}=351193,5 \text{ m}^3/\text{rok}$. Powyższe analizy ścieków oczyszczonych i surowych przedstawia **załącznik nr 12**.

W trakcie kontroli ustalono, że Zakład przesłał w roku 2020 wyniki wykonanych pomiarów w sposób nieterminowy. Powyższe wyniki przesłane nieterminowo to:

- Pismo nr GWK.6324.8.2020 dot. raportu z badań nr 3835/LB/2020 – data zakończenia pomiaru w dniu 3.02.2020r. – wyniki przekazane w dniu 04.05.2020r.

- Pismo nr GWK.6324.10.2020 dot. raportu z badań nr 8389/LB/2020 – data zakończenia pomiaru w dniu 11.03.2020r. – wyniki przekazane w dniu 04.05.2020r.

- Pismo nr GWK.6324.16.2020 dot. raportu z badań nr 13823/LB/2020 – data zakończenia pomiaru w dniu 5.05.2020r. – wyniki przekazane w dniu 10.06.2020r.

Dodatkowo ustalono, że Zakład nie przesłał do WIOŚ raportu z badań nr 6260/LB/2020 z dnia 18.02.2020r.

Zgodnie z art. 304 Ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późniejszymi zmianami) podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do organu IOŚ w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru. Wyniki pomiarów są zawarte w aktach WIOŚ. Pozostałe wyniki badań przekazywane za rok 2020 i rok bieżący są przesyłane terminowo, zgodnie z ww. Ustawą Prawo wodne.

W związku z tym, że ww. wykroczenie zostało popełnione w roku 2020 i od popełnionego wykroczenia upłynął rok to zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021r. poz. 281) karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia, upłynął rok: jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Zakład aktualnie przekazuje do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie roczne raporty zawierające określone dla każdego kwartału, wielkości średniodobowego zrzutu ścieków oraz analizy chemiczne odprowadzanych ścieków- pisma przewodnie wraz z potwierdzeniem przesłania zostały przedłożone do wglądu podczas kontroli WIOŚ.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu zeszyt eksploatacji oczyszczalni ścieków z zaznaczonymi wykonywanymi pracami - zeszyt prowadzony w sposób dziennych notatek.

Wylot utrzymywany jest we właściwym stanie technicznym, zapewniając właściwe funkcjonowanie, koryto rzeki utrzymywane jest na długości umocnienia wylotu- w trakcie kontroli przeprowadzono oględzin terenu wraz z dokumentacją fotograficzną - poniżej załącznik nr 16.

W trakcie kontroli przedłożono pismo – oświadczenie dotyczące braku wystąpienia awarii urządzeń mogących mieć negatywny wpływ na jakość i ilość oczyszczanych ścieków w roku 2020 i roku bieżącym do dnia kontroli- **załącznik nr 13**.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Gospodarka odpadami powstającymi z oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem niniejszej kontroli były odpady technologiczne wytwarzane w wyniku oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków „Browarna”.

Na oczyszczalni wytwarzane są odpady o kodzie:

19 08 02 zawartość piaskowników

19 08 01 Skratki

19 05 08 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

W toku kontroli ustalono, że osady ściekowe w 2020 r. przekazane zostały Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Promień” z siedzibą: 42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Główna 91; NIP 629-001-20-60; REGON 000471805. RSP „Promień” transportującej odpady zgodnie z decyzją o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanej przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, pismo znak WER.6233.4.4.2016.AW z dnia 4.10.2016 r. i posiada wpis do rejestru BDO 000017996. Natomiast w 2020 r. piasek z piaskownika i skratki zostały przekazane firmie Technika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 104 Poznań; NIP 7792358576; REGON 301126455; posiadający numer rejestrowy do BDO 000013526 zgodnie z decyzją wydaną przez Starostę Grodzieńskiego pismo znak: OS.6233.26.2013 z dnia 26 lutego 2014 r. Transportującym odpady była firma ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk ul. Sporna 8; 26-640 Skaryszew zgodnie z decyzją zezwolenia, Starosty Radomskiego z dnia 15.07.2010 znak: ROŚ.V.7644/65/2010. Wpis firmy do BDO 000026128. powyższe Decyzje Zakład przedłożyła do wglądu w trakcie kontroli.

Od 11 grudnia 2019 r. Oczyszczalnia ścieków „Browarna” posiada wpis do BDO pod numerem rejestrowym: 000163947 - **załącznik nr 14.**

Podmiot kontrolowany sporządził sprawozdanie dla Marszałka Województwa Śląskiego o wytworzonych odpadach z instalacji za rok 2020, przedstawiony w rejestrze z dnia 12.03.2021. Według ewidencji za rok 2020, łączna masa wytworzonych w instalacji odpadów wyniosła 137,1 Mg w tym ustabilizowanych osadów ściekowych 19 05 08- 117,74 Mg, skratek 19 08 01- 7,46 Mg i zawartości piaskowników 19 08 02 w ilości 11,9 Mg.

W trakcie kontroli ustalono, że zakład w roku 2021 w okresie od stycznia do 08.09.2021r. wytworzył odpadów o kodzie:

19 08 01 (skratki) – ok 10 Mg,

19 08 02 (zawartość piaskownika) – ok.12 Mg

19 05 08(komunalne osady ściekowe) - ok. 100 Mg,

Na podstawie prowadzonej analizy w systemie BDO, porównano ilości wystawionych kart przekazania odpadów do ilości kart ewidencjonowanych, stwierdzono że zakład nie prowadził w kontrolowanym okresie ewidencji poszczególnych ilości odpadów wytworzonych na terenie oczyszczalni ścieków „Browarna” tj. 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05.

Zgodnie z art. 66. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz.779 ze zm.) Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

Zgodnie do powyższego wykroczenia stosuje się art. 9 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 1648) tj. Do wykroczeń, o których mowa w art. 175 i art. 180 ust.1 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podczas oględzin terenu oczyszczalni ścieków „Browarna” przeprowadzonych w dniu 08.09.2021 r., Dariusz Ludwikowski- kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej poinformował, że na 2 poletkach łącznie znajduje się około 100 Mg odwodnionych osadów ściekowych oraz 1 poletko rozdzielone i odpowiednio oznaczone: na piaski w ilości około 12 Mg i skratki w ilości około 10 Mg. Na terenie obiektu znajduje się wydzielony namiot, gdzie magazynowane są w ilości około 10 Mg przywożone już odwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków „Burki”-należącej do Gminy Sławków. (poniższy załącznik nr 16).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 576/2021

Zgodnie z art. 23 ust 2 pkt 2 ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm) zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania komunalnych osadów ściekowych.

Na terenie oczyszczalni ścieków nie są wytwarzane odpady niebezpieczne, a ilość wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne jest mniejsza niż 5000 Mg, w związku z powyższym oczyszczalnia nie została zobligowana do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (art. 180 i 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.).

2. Naruszenia

	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1.	Niedotrzymywanie warunku pozwolenia wodnoprawnego – przekroczenie maksymalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach tj. zawiesiny ogólnej	Sprawozdanie z badań nr 159/2021 z dnia 14.09.2021r.	Pkt. II.2 Decyzji Starosty Będzińskiego z dnia 16.04.2014r. znak WŚiL.6341.2.0008.2014 wraz ze zmianami na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych. pochodzących z oczyszczalni ścieków Browarna.
2.	Prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem faktycznym	Ustalenia kontroli	Art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz.779 ze zm.)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1.	Niedotrzymywanie warunku pkt. II.2. pozwolenia wodnoprawnego Starosty Będzińskiego z dnia 16.04.2014r. znak WŚiL.6341.2.0008.2014 tj. przekroczenie maksymalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach - zawiesiny ogólnej	art. 476 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 2. Korzystanie z wody lub wykonywanie urządzeń wodnych albo innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem warunków	Przedstawiciel Kontrolowanego	Mandat (500zł)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.		
2.	Prowadzenie ewidencji odpadów w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1. Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - prowadzenie nieterminowe lub niezgodne	Przedstawiciel Kontrolowanego	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

Przedstawiciel WIOŚ w Katowicach dokonał poboru prób ścieków w dniu 08.09.2021r., która została pobrana z wyloty z oczyszczalni ścieków Browarna do rzeki Białej Przemszy - sprawozdania z badań nr 159/2021 z dnia 08.09.2021r. wykonane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Katowicach Pracownia w Bielsku- Białej. - stanowi **załącznik nr 15**.

Z analiz wynika, że zawiesina ogólna wynosi 220 mg/l. Powyższe analizy zostały przekroczone w stosunku do najwyższych stężeń substancji zanieczyszczających określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 16.04.2014r. WŚiL.6341.2.0008.2014 na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie do rzeki Białej Przemszy w km 18+150 jej biegu oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z oczyszczalni ścieków „Browarna” , zmienionej decyzją z dnia 18.03.2015r. znak WŚiL.6341.2.0007.2015 wydane przez Starostę Będzińskiego oraz decyzja z dnia 18.12.2019r. znak GL.ZUZ.2.421.873.2019.MS/12456 wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo tut. Inspektorat wykonał oględziny terenu w dniu 08.09.2021r. – protokół z oględzin wraz dokumentacją fotograficzną stanowi **załącznik nr 16**.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Mapa sytuacyjna Zakładu
2. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Sławkowa
3. Uchwała w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Sławków – Miedawa
4. Regon
5. NIP
6. Upoważnienie do udzielania informacji w trakcie kontroli WIOŚ + klauzula RODO
7. Oświadczenie o zgodzie na prowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych w sposób zdalny
8. Oświadczenie o zgodzie na prowadzenie kontroli poza siedzibą przedsiębiorcy
9. Technologia Zakładu oraz krótki opis obiektów oczyszczalni
10. Pozwolenie wodnoprawne wraz ze zmianami
11. Miesięczne zestawienie ilości ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Browarna
12. Analizy ścieków za rok 2020 i rok bieżący
13. Oświadczenie dotyczące braku wystąpienia awarii

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

14. Wpis do BDO

15. Sprawozdanie z badań nr 159/2021 z dnia 14.09.2021 r.

16. Protokół z oględzin terenu oczyszczalni ścieków „Browarna” wraz z dokumentacją fotograficzną

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono: Panu Rafałowi Adamczyk - Burmistrz Miasta Sławków

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 3/2021

Miejsce i data podpisania protokołu: Sławków, 12.10.2021r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

**Gmina Sławków
Rynek 1
41-260 Sławków
NIP: 625-244-51-99**

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

